

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам Тульской области
301244, Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18-б, тел. 5-38-34

п. Теплое

« 17 » 01 20 19 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

11 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя

№ 216

по адресу/адресам: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская,
д. 28

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому рай-
онам Тульской области Кузнецова Д.И. № 216 от «10» декабря 2018 года, ст. 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)).

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа № 2 п. Теплое имени кавалера Красной Звезды К.Н. Емельянова",

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» декабря 2018г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.; «17» января 2019г. с 10 час. 00 мин.
до 11 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два часа в течение двух рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому рай-
онам Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при про-
ведении выездной проверки) директор МКОУ «СОШ №2 п. Теплое имени кавалера Красной
Звезды К.Н. Емельянова» Лобанова Л.В. 13.12.2018 г. в 11-30 час.

(фамилия, инициалы подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки _____

Лицо(а), проводившие проверку: дознаватель ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам Тульской области ст. д-т вн. службы Ушинин А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
приглашения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), долж-
ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор директор МКОУ «СОШ №2 п. Теплое
имени кавалера Красной Звезды К.Н. Емельянова» Лобанова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномо-
ченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности (установ-
ленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований
в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Нарушений не выявлено			

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);

- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия сертификата ПБ, копия приказа о назначении лиц ответственных за ПБ, копии документов подтверждающих работоспособность системы АПС и вывода сигнала, копии свидетельств об обучении ПТМ, копия протокола испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций, копия заключения испытания наружной пожарной лестницы.

Дознаватель ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Тульской области

(должность, фамилия, инициалы государственного ст. л-т вн. службы Ушинин А.А.)

(инспектора по пожарному надзору)

«17» января 2019г.



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «СОШ №2 п. Теплое имени кавалера Красной Звезды К.Н. Емельянова» Лобанова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» января 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщаем, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99